



Technical Data Sheet (TDS)

PACシール 消防用

○製品の特長

- ◇ 水性で、乾燥硬化タイプです。
- ◇ 防火区画貫通部1時間遮炎性能試験適合品
- ◇ 国土交通大臣認定品、消防安全センター認定品
 - 壁・PACシール充填工法
(消防安全センター認定取得工法)
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0363
消防安全センター認定 KK19-152号
 - 壁・PACシール充填工法
(被覆材付銅管貫通工法)
国土交通大臣認定番号 PS060WL-0393
消防安全センター認定 KK20-003号

○主な用途

- ◇ ケーブル貫通部のシール

○性状・特性一覧

項目	性状	試験方法
色調	グレー	目視
稠度	220～260	条件25°C 200 g, 5sec 針入度計先端角度30° の オプション円錐使用
密度(g/cm ³)	1.4～1.5	社内試験方法
膨張倍率	9倍以上	社内試験方法
耐火試験	適合	建築基準法第129条の2の5 第1項第七号ハ

※上記のデータは、参考値として記載したものであり、保証値ではありません。

○製品仕様

- ◇ 1kg×10個/箱